

THÔNG BÁO

Về việc lắp đặt hệ thống máy lạnh giảng đường

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang có nhu cầu lắp đặt hệ thống máy lạnh phục vụ giảng dạy với các nội dung yêu cầu cụ thể như sau:

1. Số lượng : 02 (hai) cái
2. Chung loại, đặc tính của máy: *Theo thông tin đính kèm.*
3. Hình thức mua: Chào giá cạnh tranh (*Giá đã bao gồm thuế*).
4. Thời gian:
 - Nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến trước 9 giờ ngày 16 tháng 11 năm 2015;
 - Thời điểm mở thầu: Lúc 9 giờ 30 phút ngày 16 tháng 11 năm 2015;
 - Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Phòng Tổ chức - Hành chính Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang, số 83 Thái Sanh Hạnh, Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang,
4. Những quy định đối với các hồ sơ dự thầu:
 - Có giấy phép kinh doanh phù hợp với mặt hàng chào giá;
 - Đính kèm catalogue của các loại máy tham gia chào giá;
 - Biểu chào giá,

Hồ sơ dự thầu phải được niêm phong và nộp về Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang từ ngày đăng thông báo đến trước 9 giờ ngày 16 tháng 11 năm 2015.

Nay Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang thông báo đến các đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện và năng lực tham dự chào giá theo nội dung thông báo.

Thông báo này thay cho thư mời. Mọi chi tiết, xin liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang trong giờ hành chính (*Điện thoại: 073.3872970; Fax: 073.3851160*)./. *lu*

Nơi nhận:

- Thông báo;
- Lưu: VT (TC-HC), BPMS.

HIỆU TRƯỞNG



NGUYỄN HÙNG VĨ



Yêu cầu về kỹ thuật:

(Theo Thông báo mời thầu số 521/TB-CDYT ngày 06 tháng 11 năm 2015)

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật theo bảng dưới đây (hoặc cao hơn) và được cung cấp trong thời gian 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực .

STT	Tên hàng hóa, vật tư	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Máy lạnh tủ đứng	Bộ	02	Model: Heavy FSHY-5001/FCHY-5001. Công suất như sau: - Xuất xứ: Mitsubishi – Việt Nam. - Loại điều hòa: 1 chiều. - Kiểu máy: Tủ đứng. - Công suất làm mát: 48000 BTU. - Công suất tiêu thụ điện làm mát: 5000W. - Tính năng: Luồng gió thổi xa và rộng; Thiết lập chế độ hoạt động tự động trong 24 giờ; Thiết kế vỏ chống rỉ, panel dễ dàng làm sạch; Đèn LED hiển thị các chức năng hoạt động; Chức năng tự chẩn đoán sự cố và bảo vệ; Dễ dàng bảo dưỡng. - Loại gas sử dụng: R22. - Kích thước cục nóng: 965x990x345mm. - Kích thước cục lạnh: 1800x550x350mm.
2	Ống đồng	m	37	Đường kính fi 19mm và fi 12,7mm (Thái Lan)
3	Co ống đồng	cái	20	Thái Lan
4	Hộp gen (60x100x1900)	Cây	21	Việt Nam
5	Dây điện 2,5mm	m	72	Cadivi
6	Eke ngòli	Cặp	02	Việt Nam
7	MCB	Cái	02	Panasonic
8	Công lắp đặt 2 bộ			



SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MÁY LẠNH GIẢNG ĐƯỜNG 6

HEAVY FSHY - 5001
MITSUBISHI - VIỆT NAM

- CÔNG SUẤT LẠNH: 48.000 BTU/H
- CÔNG SUẤT ĐIỆN: 5000 W (5HP)
- NGUỒN ĐIỆN: 3 PHA, 380V, 50HZ
- ĐƯỜNG ỐNG GAS:
 - +) LỒNG: ỐNG FI 12,7 MM
 - +) GAS: ỐNG FI 19 MM
- DÂY ĐIỆN KẾT NỐI: 2,5 MM²
- TRỌNG LƯỢNG TÍNH:
 - +) DÀN NÓNG: 88 KG
 - +) DÀN LẠNH: 50 KG

